

ろ過の状態

連続運転 4ターン以上で適

夜間運転停止 6ターン以上で適

ターン数：プール本体の総水量が入れ替わる回数

$(\text{ろ過装置の容量 (m}^3/\text{h)}) \times 1 \text{日のろ過装置の運転時間} \div \text{プールの容量}$

消毒薬の種類

ハイライト90GH・・・トリクロロイソシアヌル酸（酸性）

ハイライト90GSL・・・トリクロロイソシアヌル酸（酸性）

ネオクロール90W・・・トリクロロイソシアヌル酸（酸性）

ネオクロールT-20S・・・ジクロロイソシアヌル酸（中性）

ハイライトエースG・・・ジクロロイソシアヌル酸（中性）

ハイクロンLT200・・・次亜塩素酸カルシウム（アルカリ）

ハイクロンG・・・・・・・・次亜塩素酸カルシウム（アルカリ）

ピューラックス・・・・・・・・次亜塩素酸ナトリウム（アルカリ）