

学校環境衛生検査票「換気及び保温等」

①学校名			(令和6年度版)
②学校薬剤師名		学校協力職員名	
③検査日時	令和 年 月 日 () 時 分 ~ 時 分		④天候
⑤外気	気温: °C	相対湿度: %	CO2濃度: ppm
⑥廊下	気温: °C	相対湿度: %	CO2濃度: ppm
⑦測定機器	方式:	メーカー:	機種名:

I.

⑧教室等名称	年 組 棟 階				
⑨容積	m ³ (縦 m × 横 m × 高さ m)				
⑩在室人数	合計 人 (・児童生徒 人 ・教職員・検査員 人)				
⑪窓の開放状況	廊下側	開・10-20cm・閉	⑫上部の窓の開放状況	廊下側	全開・一部開・閉
	外側	開・10-20cm・閉		外側	全開・一部開・閉
(備考) 対角線以外の窓・扉の開放の場合にご記入下さい。					
⑬換気設備	恒常的稼働・随時稼働・無・不使用		⑭加湿器	使用・不使用・設置無	
⑮冷暖房機の状況	エアコン 有・無 稼働・非稼働		風量: 強・弱	設定温度: °C	
測定結果					
測定時刻	温度		相対湿度		CO2濃度
	(°C)		(%)		(ppm)
授業開始(数分後)					
授業終了前					
判定結果	基準値内・基準値外		基準値内・基準値外		基準値内・基準値外

II.

⑯教室等名称	年 組 棟 階				
⑰容積	m ³ (縦 m × 横 m × 高さ m)				
⑱在室人数	合計 人 (・児童生徒 人 ・教職員・検査員 人)				
⑲窓の開放状況	廊下側	開・10-20cm・閉	⑳上部の窓の開放状況	廊下側	全開・一部開・閉
	外側	開・10-20cm・閉		外側	全開・一部開・閉
(備考) 対角線以外の窓・扉の開放の場合にご記入下さい。					
㉑換気設備	恒常的稼働・随時稼働・無・不使用		㉒加湿器	使用・不使用・設置無	
㉓冷暖房機の状況	エアコン 有・無 稼働・非稼働		風量: 強・弱	設定温度: °C	
測定結果					
測定時刻	温度		相対湿度		CO2濃度
	(°C)		(%)		(ppm)
授業開始(数分後)					
授業終了前					
判定結果	基準値内・基準値外		基準値内・基準値外		基準値内・基準値外

検査項目	基 準	備考
換気(CO2)	・文部科学省: 室内CO2濃度1500ppm以下が望ましい(1000ppm=0.1%)	
温度	・環境省推奨温度(ウォームビズ20°C、クールビズ28°C)	
相対湿度	・文部科学省: 30%以上、80%以下が望ましい(望ましい湿度: 50~60%)	
【備考】	各項目: 複数回測定において、すべて基準値内の場合のみ「基準値内」に○印を付けてください。	